



АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

306510, Курская область, Щигровский район, с. 2-е Мелехино, тел.8(47145) 4-76-18, ОКТМО 38650432, ОГРН 1024600840330, ИНН / КПП 4628001645 / 462801001, ОКАТО 38250832000, т. 4-76-18

от «21» мая 2026г. № 42

Директору ООО «ГеоТехТранс»
Родионову К.Н.

Технические условия № 1

На защиту сетей водоснабжения, по объекту «Автомобильная дорога по с. 2-е Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведев Колодезь в Щигровском районе Курской области».

1. В зону строительства автомобильной дороги попадает существующие сети водоснабжения диаметром 110мм. Давление внутри сети составляет 3 атмосферы. Трубопроводы состоят на балансе «Администрации Мелехинского сельсовета Щигровского района Курской области». Они предназначены для водоснабжения жилых застроек с. 1-е Мелехино, д. Медведев Колодезь.

2. Предусмотреть переустройство и защиту водопровода в зоне строительства автомобильной дороги в соответствии с действующими нормативами.

3. Проектные и строительно-монтажные работы выполнить согласно СП 31.13330.2021 «Водопровод. Наружные сети и сооружения».

4. Перед проведением строительно-монтажных работ вызвать представителя собственника коммуникаций не менее чем за 3 рабочих дня.

5. Срок действия технических условий 3 года.

Врио. Глава
Мелехинского сельсовета
Щигровского района



М.А.Мачикина