

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ № 45/2026 от 29.05.2026г.

(Технические условия)

по соблюдению нормативно-технической документации при планируемом пересечении (параллельном следовании, размещении в границах охранных зон и т.д.) проектируемого объекта заявителя с существующими электросетевыми объектами филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

## 1. Общие сведения:

1.1. Заказчик: ООО «ГеоТехТранс».

1.2. Наименование работ: проектно-изыскательские работы по объекту: «Автомобильная дорога по с. 2е-Мелехино, по с. 1-е Мелехино, по д. Медведов Колодезь в Щигровском районе Курской области».

1.3. Адрес объекта заявителя: Курская область, д. Медведов Колодезь, с. 1-е Мелехино.

## 2. Требования, обязательные для исполнения Заказчиком:

2.1. Проектирование пересечения/сближения/параллельного следования автомобильной дороги с:

- ВЛ-10 кВ от ПС «Сапогово»;

- ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;

- ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;

- ВЛ-0,4 кВ №5 от ТП10/0,4кВ Н-12-2 63 кВА, ВЛ 10 кВ №12, ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская»;

принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» выполнить с учетом следующих требований:

2.1.1. Наименьшие расстояния при пересечении и сближении ВЛ с автомобильными дорогами (а также во всех случаях сближения с криволинейными участками автодорог, проходящих по насыпям).

| Пересечение, сближение или параллельное следование                 | Наименьшие расстояния, м, при напряжении ВЛ, кВ |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                    | До 20                                           |
| Расстояние по вертикали:                                           |                                                 |
| а) от провода до покрытия проезжей части дорог всех категорий      | 7                                               |
| б) то же, при обрыве провода в смежном пролете                     | 5,5                                             |
| Расстояние по горизонтали:                                         |                                                 |
| 1. При пересечении дорог всех категорий, за исключением III-С и V: |                                                 |

|                                                                                                                                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги                                                                | Высота опоры          |
| б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи или до наружной бровки кювета дорог категорий IА, IБ и II | 5                     |
| в) то же, до дороги категорий III, IV, I-С, II-С                                                                                        | 2,0                   |
| 2. При пересечении дороги категорий III-С и V:                                                                                          |                       |
| а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги                                                                | Высота опоры          |
| б) в стесненных условиях от основания или любой части опоры до подошвы насыпи, наружной бровки, выемки или боковой водоотводящей канавы | 1,5                   |
| 3. При параллельном следовании с дорогами всех категорий:                                                                               |                       |
| а) от основания или любой части опоры до бровки земляного полотна дороги                                                                | Высота опоры плюс 5 м |
| б) от крайнего неотклоненного провода до бровки земляного полотна                                                                       | 10                    |
| в) то же, в стесненных условиях 2                                                                                                       |                       |

2.2. До выполнения строительных работ проект согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в объеме требований настоящих технических требований.

2.3. В сметной документации предусмотреть затраты на осуществление технического надзора и проведение организационно - технических мероприятий (подготовка рабочих мест, допуск персонала подрядных организаций, наблюдение).

2.4. Разработать и предоставить на согласование в филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» проект производства работ (ППР), предусматривающий минимальное время отключения действующих ВЛ для обеспечения безопасности производства работ. ППР должен отвечать требованиям по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001, отраслевым нормам и правилам.

2.5. Заключить договор с филиалом ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» по техническому надзору и допуску персонала для производства работ в охранной зоне существующих ЛЭП, ТП (РП).

2.6. Работы в охранной зоне ЛЭП выполнять только под наблюдением персонала филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго».

2.7. По окончании работ произвести планировку грунта в охранной зоне ВЛ.

2.8. Условия пунктов 2.1 -2.7 настоящих технических требований распространяются на взаимоотношения сторон исключительно в случае отсутствия необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), принадлежащих филиалу ПАО «Россети Центр».

- «Курскэнерго».

2.9. По окончании работ, СМО обязана предоставить сведения о фактическом расположении объектов в охранных зонах ВЛ, ТП.

2.10. В случае возникновения при проектировании необходимости реконструкции ЛЭП (перенос/замена опор, увеличение/уменьшение габарита ВЛ, вынос кабеля и др.), следует направить запрос в филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» (контактные телефоны (4712) 55-72-15, (4712) 55-70-62 с целью заключения договора о снятии ограничений по использованию земельного участка ПАО «Россети Центр» в интересах Заказчика.

### 3. Руководящие документы:

3.1. Правила устройств электроустановок (ПУЭ), 7 издание, раздел 2, глава 2.5, п.п. 2.5.256 – 2.5.263 «Пересечение и сближение ВЛ с автомобильными дорогами», глава 2.3, п.п. 2.3.83-2.3.101 «Прокладка кабельных линий в земле»;

3.2. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.06.2013 № 476, от 26.08.2013 № 736, от 17.05.2016 № 444);

3.3. Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги;

3.4. ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

4. Срок действия технических условий – два года. При отсутствии проекта реконструируемого объекта с объектами электросетевого хозяйства филиала «ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и проекта производства работ в течение указанного срока действия технические условия аннулируются без уведомления Заказчика. При этом затраты Заказчика на подготовительные, пред проектные и проектные работы не возмещаются.

5. По истечению срока действия технических условий Заказчик обязан получить новые технические условия.

Первый заместитель директора –  
главный инженер филиала  
ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»



И.В. Симонов